
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Processo: 304/2023

Pregão Presencial: 32/2023

Objeto: Aquisição de Bombas Centrífugas

COMUNICADO 01 – ESCLARECIMENTO

A Comissão de Licitação – Modalidade Pregão, devidamente nomeada pela Portaria 2.547/2023, vem pelo presente comunicar a quem possa interessar que uma das empresas interessadas apresentou pedido de esclarecimento nos seguintes termos:

Questionamento da empresa:

Com relação a norma dos flanges do item 7.7 do termo de referência, entendemos que a norma do flange deverá ser no mínimo PN16, uma vez que a a classe de pressão PN10, é utilizada para pressão de até 10 kgf/cm², e neste caso a pressão de dimensionamento da bomba é 10 kgf/cm² (100 mca), ou seja a pressão de trabalho da bomba esta no limite da classe de pressão do flange, sendo assim nosso entendimento contempla o fato da norma do flange PN16 suportar até 16 kgf/cm², favor confirmar nosso entendimento.

Resposta do Saae Porto Feliz:

O edital refere-se como “PN10” em relação a furação da flange, e não em relação à Pressão. A pressão refere-se a PN16, mas o padrão da furação da flange refere-se ao padrão PN10.

Com os devidos esclarecimentos, MANTÊM-SE inalteradas as demais condições do edital.

Atenciosamente,

Porto Feliz, 21 de julho de 2.023.

Comissão de Licitação – modalidade Pregão
Portaria Saae 2.547/2023

CNPJ n.º: 45.479.391/0001-07