
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Processo SAAE: 269/2014

COMUNICADO 01

PREGÃO PRESENCIAL 03/2014 – AQUISIÇÃO DE TUBOS

Este pregoeiro presta os esclarecimentos devidos a quem possa interessar, referentes ao questionamento recebido por e-mail, em 03 de junho último, como segue:

Questionamento:

“Solicitamos esclarecimento sobre o item 1 do pregão 03/2104 a ser realizado no dia 6/6/14 - Item 1 “ Tubo pvc esgoto branco reforçado DN 100 – NBR 5688”

Esclarecemos :

O Tubo pvc esgoto branco na NBR 5688 não é classificado como reforçado .

O Tubo pvc esgoto reforçado na NBR 5688 é fabricado na cor bege pérola ou cinza.

Portanto solicitamos esclarecimento : Qual das duas opções o SAAE pretende comprar?”

Resposta:

Consultada a Diretoria Técnica do SAAE, responsável pela elaboração da descrição técnica do objeto licitado, esta esclareceu que mencionou a cor branco como meramente referencial, assim sendo entendemos que o tubo deve ser reforçado e atender a NBR 5688.

Cordialmente,

Porto Feliz, 03 de junho de 2014.

Edison Coan Júnior

Pregoeiro

Portaria 1.250 de 27 de dezembro de 2013