

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

---

**COMUNICADO Nº 04**  
**RESPOSTA – QUESTIONAMENTO/ESCLARECIMENTO**

**Processo:** 074/2021

**Pregão Presencial:** 07/2021

**Objeto:** Aquisição de Hidrômetros

Porto Feliz, 04 de março de 2021.

A Comissão de Licitação – Modalidade Pregão, devidamente nomeada pela Portaria n.º 2.207/2021, vem pelo presente comunicar a quem possa interessar que uma das empresas interessadas apresentou pedido de esclarecimentos nos seguintes termos:

“ITEM 02: - É convencional hoje no mercado brasileiro o uso do filtro tipo cesto em medidores Multijatos, pois possuem grande eficiência na retificação de macro partículas suspensas na rede de tubulação de água, assim evitando que o medidor sofra travamento e perda de insuficiência metrológica, além do mesmo atender a todos requisitos presentes nas normas vigentes para fabricação de medidores de água. **Solicitamos que seja aceito também o filtro tipo "Cesto".**”

**Resposta:**

Diante do exposto entendemos que a diferença no tipo do filtro proposto pela empresa SAGA não interfere no funcionamento e no método de separação de substâncias do equipamento, ou seja, a alteração do filtro para o tipo “Cesto”, promoverá também a eficiência que se espera de retenção de partículas.

**Portanto a proposta de fornecimento dos hidrômetros pela empresa SAGA com as características apresentadas com alteração no tipo de filtro (Cesto) será aceito.**

Atenciosamente,

*Comissão de Licitação – Modalidade Pregão*  
*Portaria Nº 2.207/2021*