

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

---

Processo SAAE: 912/2014

**COMUNICADO 01**

**PREGÃO PRESENCIAL 08/2014 – AQUISIÇÃO DE TUBOS**

Este pregoeiro presta os esclarecimentos devidos a quem possa interessar, referentes ao questionamento recebido por e-mail, em 08 de dezembro último, como segue:

**Questionamento:**

“– Item 4 menciona Tubo Coletor Esgoto PVC JEI DN150- NBR 7362

Pergunto: O tubo poderá ser o Liso com parede maciça (NBR7362 parte 1 e 2) ou Corrugado com parede interna lisa e externa corrugada (NBR 7362 parte 1 e 3)?”

**Resposta Coordenadoria Técnica:**

- Esclarecendo, esta coordenadoria técnica busca o fornecimento do tubo liso com parede maciça conforme NBR 7362.

Cordialmente,

Porto Feliz, 09 de dezembro de 2014.

**Edison Coan Júnior**  
Pregoeiro  
Portaria 1.250 de 27 de dezembro de 2013