
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Processo: 290//2023

Pregão Presencial: 33/2023

Objeto: Aquisição de reservatório cilíndrico em PRFV de 250m³

COMUNICADO 01 – ESCLARECIMENTO

A Comissão de Licitação – Modalidade Pregão, devidamente nomeada pela Portaria 2.547/2023, vem pelo presente comunicar a quem possa interessar que uma das empresas interessadas apresentou pedido de esclarecimento nos seguintes termos:

Questionamento da empresa:

Após análise do edital referente ao Pregão Presencial nº 33/2023 e, tendo em vista o interesse da (...) em participação do certame, vimos através deste questioná-los se podemos considerar para apresentação de nossa oferta o reservatório fabricado com diâmetro interno de 4.420mm.

Resposta do Saae Porto Feliz:

Em resposta ao questionamento feito pela empresa (...), esclarecemos que o tanque poderá ser ofertado com diâmetro interno de 4.420mm, desde que atenda a capacidade máxima de reservação de 250m³ e não exceda o limite máximo de comprimento (altura) constante no Termo de Referência.

Com os devidos esclarecimentos, MANTÊM-SE inalteradas as demais condições do edital.

Atenciosamente,

Porto Feliz, 19 de julho de 2.023.

Comissão de Licitação – modalidade Pregão
Portaria Saae 2.547/2023