
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

COMUNICADO Nº 01
RESPOSTA – QUESTIONAMENTO/ESCLARECIMENTO

Processo: 163/2021

Pregão Presencial: 13/2021

Objeto: Aquisição de Policloreto de Alumínio

Porto Feliz, 31 de março de 2021.

A Comissão de Licitação – Modalidade Pregão, devidamente nomeada pela Portaria n.º 2.207/2021, vem pelo presente comunicar a quem possa interessar que uma das empresas interessadas apresentou pedido de esclarecimentos nos seguintes termos:

- “1) Será aceito pela comissão credencial particular com assinatura digital?*
- 2) Qual será volume solicitado a cada entrega do Policloreto de Alumínio? Caminhão Truck ou Carreta a Granel? Veículo deve possuir bomba para descarga?*
- 3) Qual a capacidade do tanque de armazenagem?*
- 4) Qual o fornecedor e valor atual do referido item? ”.*

Consultada a Diretoria Técnica, tem-se o seguinte entendimento:

Respostas:

- 1) Sim, desde que atendidas as exigências estabelecidas nos itens 4.1, 4.3 e 7.1 do Edital.
- 2) As entregas são sempre em torno de 13 toneladas (caminhão Truck), sim deve ter bomba para descarga e mangote de pelo menos 6 metros, a entrada do reservatório é um cano de uma polegada e meia (1,1/2”).
- 3) Temos dois reservatórios de 9 mil litros cada, total de 18 mil litros (mais ou menos 21,5 toneladas de produto).
- 4) COMPASS MINERALS, RS 1.050,80 a tonelada.

Atenciosamente,

Comissão de Licitação – Modalidade Pregão
Portaria Nº 2.207/2021