
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

COMUNICADO N° 02
RESPOSTA – QUESTIONAMENTO/ESCLARECIMENTO

Processo SAAE n.º: 044/2019

Interessado: SAAE Porto Feliz

Endereço: Setor Técnico

Assunto: Aquisição de conexões de ferro fundido - adequações de adutoras e instalações bombas reservas.

Porto Feliz, 07 de agosto de 2019.

A Comissão de Licitação – Modalidade Pregão, devidamente nomeada pela Portaria n.º 1.977/2019, vem pelo presente comunicar que foram apresentados pedidos de esclarecimentos, respondidos pela equipe técnica do SAAE, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de esclarecimento das empresas *LCB – SANEAMENTO E SERVIÇOS* e *CAETANO*, referentes ao Edital do Pregão Presencial n.º 23/2019, recebidos via e-mail, quanto Ref.: Pregão Presencial n.º 23/2019:

Pergunta 1 (pedido de esclarecimento: empresa LCB – SANEAMENTO E SERVIÇOS referentes): Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06

Para os itens de conexões em ferro fundido, consta: REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA EPÓXI. Essa descrição se refere para tubos em ferro fundido para esgoto e não para conexões. O revestimento para conexões em ferro fundido para esgoto (NBR 15420) é: revestimento interno e externo com pintura epóxi vermelha.

Pergunta 2: Lotes 08, 09, 10, 11 (pedidos de esclarecimentos: Empresas LCB – SANEAMENTO E SERVIÇOS e CAETANO)

Para os itens conexões em ferro fundido, consta: conforme a NBR 7560.

A NBR 7560 se refere a: Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado, com flanges roscados ou montados por dilatação térmica e interferência. Nesse caso (conexões) não se aplica, pois, as conexões são fundidas, uma peça só. A norma correta é: NBR 7675 (Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água)

Respostas da equipe técnica do SAAE Porto Feliz:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Pergunta 1:

Onde se lê no descritivo no termo de referência do Edital 23/2019, nos lotes de 01 a 06 (conexões) - REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA EPÓXI, deverão ser alterados as composições conforme segue:

Conexões com flanges, em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15420, para transporte de esgoto, onde os revestimentos serão:

Revestimento Interno: Pintura epóxi vermelha

Revestimento Externo: Pintura epóxi vermelha

Pergunta 2:

Onde se lê no descritivo no termo de referência do Edital 23/2019, nos lotes 08, 09, 10 e 11, NBR 7560, favor alterar para a norma correta NBR 7675”.

Atenciosamente,

Comissão de Licitação – Modalidade Pregão

Portaria Nº 1.977/2019