
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Processo: 172/2013

Assunto: Aquisição de Hidrômetros – Fehidro 1ª etapa

Pregão Presencial: 01/2013

A
Pregoeira

Prezado Sr^a. Daniela,

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento pela Empresa FAE – Ferragens e Aparelhos Elétricos S/A, relativo ao Edital, seguem os esclarecimentos devidos.

Pergunta:

No item – Especificação técnica - item 01 e 02 Solicita: – **“Giro total de 360° sem a necessidade de utilização de ferramentas ou dispositivo para o giro do mesmo”** Nosso produto possui giro de 355° com trava que impede o giro completo de 360° sem utilização de ferramentas ou dispositivo para o giro do mesmo, com base nesta informação:

Gostaríamos de saber se podemos cotar nosso produto, visto que vossa exigência é completamente atendida, porém em uma configuração paralela.

Resposta:

- Considerando que o item especificação técnica, menciona:

O mecanismo de relojoaria deverá operar em meio tipo extra seco e selado, garantindo assim a imunidade à penetração de impurezas e umidade, possuindo giro total de 360° sem a necessidade de utilização de ferramentas ou dispositivos para o giro do mesmo.

Diante do exposto entendemos que a diferença no giro da relojoaria de 5° não interfere no funcionamento do equipamento, portanto entendemos que a proposta de fornecimento dos hidrômetros pela empresa FAE – Ferragens Aparelhos Elétrico S/A com as características apresentadas, ou seja, com giro de 355° será aceito.

Atenciosamente,

Porto Feliz, 03 de junho de 2013.

Marcelo Luiz Flauzino
Coordenador Operacional

Luís Fernando Segatto
Coordenador Técnico