
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2013 - AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS E ACESSÓRIOS – FEHIDRO

No Anexo IV – Termo de Referência:

Onde se lê:

Índice de Desempenho Metrológico – IDM: com IDM igual ou superior a 94% exigido após o ensaio de desgaste, conforme NBR 15.538/2011

Leia-se:

A aprovação do lote se dará quando o IDM for $\geq 90\%$; Este IDM aplica-se aos lotes 01 e 03, cuja vazão nominal do hidrômetro é de $1,5\text{m}^3/\text{h}$. Para o lote 02, cujo hidrômetro apresenta vazão nominal de $0,75\text{m}^3/\text{h}$ o IDM permanece inalterado, ou seja, será considerado aprovado o lote quando o IDM for $\geq 94\%$;

Obs: Alteração em atendimento à NBR 15.538/2011

Novas datas:

- 1 – Limite de acolhimento de propostas: 11/09/2013 – às 8h45min;
- 2 – Abertura das propostas: 11/09/2013 – às 9h00min

Porto Feliz, 27 de agosto de 2013

Daniela Pires
Pregoeira
Portaria nº 1.172/2013